



КНМ № 43220061000200910620



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области Управление надзорной

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

деятельности и профилактической работы ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035,

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru отдел надзорной деятельности

(наименование органа государственного пожарного надзора)

и профилактической работы Слободского района и города Слободской

ул. Советская, 130, г. Слободской, 613152, тел. 4-32-97 (код 83362)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 70 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа № 14 города Слободского Кировской области далее МКОУ
СОШ № 14 г. Слободского, директору

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Слободского района
и города Слободской Гурина Степана Александровича № 70 от «28» сентября 2022 года
в период с «12» октября 2022 г. по «14» октября 2022 г.

Государственным инспектором Слободского района и города Слободской по

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

пожарному надзору капитаном внутренней службы Шитовым Максимом Андреевичем

(орган государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Черных Андрей
Валерьевич – директор МКОУ СОШ № 14 г. Слободского

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Кировская область, г. Слободской, проспект Гагарина, 10				
1.	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее СП 1.13130.2020), п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (далее СП 52.13330.2016)	01.09.2024	
2.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР)	01.09.2024	
3.	После окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия не обеспечено проведение повторной обработки деревянных конструкций	п. 13 ППР	01.09.2024	

	чердака объекта защиты.			
4.	<p>При эксплуатации систем пожарной сигнализации (далее СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p>	п. 54 ППР	01.09.2024	
5.	<p>В помещении пожарного поста в ППКОП «Гранд-Магистр — 30» установлена аккумуляторная батарея с напряжением 13,6 В, остаточной ёмкостью 4,3 Ач, в источнике питания прибора «Скат-1200М» аккумуляторная батарея имеет напряжение 13,1 В, остаточную ёмкость 1,6 Ач, что составляет менее 80% от номинальной ёмкости батарей.</p>	<p>п. 14.3 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее ГОСТ Р 59638-2021)</p>	01.09.2024	

6.	В приборах речевого оповещения Речор (БАС, БУМ-2) установлены аккумуляторные батареи емкостью по 7Ач каждая, часть аккумуляторных батарей разряжены полностью, а часть из них показывают напряжение менее 12 В.	п. 3.9 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (далее НПБ 104-03), п. 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021	01.09.2024	
7.	В части помещений объекта защиты речевые оповещатели установлены на расстоянии менее 150 мм. от потолка (фактически вплотную к подвесному потолку).	п. 3.17 НПБ 104-03	01.09.2024	
8.	В части помещений объекта защиты световые табло «Выход» неисправны и находятся в выключенном состоянии.	п. 3.13 НПБ 104-103	01.09.2024	
9.	На объекте защиты эксплуатируется система пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (эксплуатации)	п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021	01.09.2024	
Кировская область, г. Слободской, проспект Гагарина, 25				
10.	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016	01.09.2024	
11.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее ППР)	01.09.2024	


	защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.			
12.	После окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия не обеспечено проведение повторной обработки деревянных конструкций чердака объекта защиты.	п. 13 ППР	01.09.2024	
13.	При эксплуатации СПС и СОУЭ сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	п. 54 ППР	01.09.2024	
14.	В помещении пожарного поста в ППКОП «Гранит-16», в приборе «Скат-1200М» аккумуляторные батареи полностью разряжены, что составляет менее 80% от номинальной ёмкости батарей.	п. 14.3 НПБ 88-2001*, п. 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021	01.09.2024	
15.	В обеденном зале	п. 3.17 НПБ 104-03	01.09.2024	

	столовой звуковой оповещатель установлен за подвесным потолком.		
16.	Над эвакуационным выходом из помещения спортивного зала не предусмотрено световое табло «Выход»	п. 3.13 НПБ 104-103	01.09.2024
17.	В части помещений объекта защиты световые табло «Выход» неисправны и находятся в выключенном состоянии.	п. 3.13 НПБ 104-103	01.09.2024
18.	На противопожарной двери, ведущей в столовую отсутствует приспособление для самозакрывания.	п. 24 ППР	01.09.2024
19.	На объекте защиты эксплуатируется система пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (эксплуатации)	п. 6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021	01.09.2024

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МКОУ СОШ № 14 г. Слободского Черных А.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Старший инспектор ОНДПР Слободского района
и города Слободской Шитов М.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.